ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ ГОРЯЧАЯ

Дата отбора	Точка отбора	Санитарно-химические показатели																						Неорганические вещества			Бактериологические показатели				
		Цветность (20 град.)			Мутность по каолину (1,5 мг./дм3)			Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./дм3)			Температура	РН (6,0-9,0)			Массовая концентрация сульфидов (сульфид-ионов) (0,003 мг./дм3)			Массовая концентрация марганца (0,1 мг./дм3)			Растворенный кислород (не более 20 мкг/дм3)			ОМЧ (не более 50)	ОКБ	ТКБ	ССК	ССК
		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				Значение	Погрешность	С учётом погрешности		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0					0	0				0			0			0			0		0,000	0,000					
	Максимальное значение	12,1	2,90	9,20	0,72	0,14	0,58	0	1	1	0,1	0	0,1	68,23	9,21	0,1	9,11	0,002	0	0,002	0,097	0,024	0,073	0,62	0	0,62	15	0	0	0	0
	Минимальное значение	7,5	2,20	5,30	0,172	0,034	0,138	0	1	1	0,1	0	0,1	44,51	8,22	0,01	8,21	0,002	0	0,002	0,05	0,013	0,037	0,56	0	0,56	0	0	0	0	0
	Среднее значение	9,31	2,49	6,82	0,300	0,0615	0,239		1	1	0,1	0	0,1	61,36	8,67267	0,097	8,575667	0,002		0,002	0,0675	0,0191	0,048433	0,58	0	0,58	0,53333	0	0	0	0
	К-во нестандартных проб г/в	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	9		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	Общее к-во проб г/в хим	33													Общее к-во проб г/в бак												32				

Отчёт подготовила
Инженер по охране окружающей среды (эколог) АО "Сети" М.Н.Паламодова

Мониторинг химических и микробиологических показателей холодной и горячей воды в распределительной сети г.Новодвинска

АО "Сети"

февраль 2023 г.

I (квартал)

Дата отбора	ВОДОРОВОДНАЯ ВОДА ХОЛОДНАЯ																			
	Точка отбора	Санитарно-химические показатели																Бактериологические показатели			
		Цветность (20 град.)			Мутность по каолину (1,5 мг./дм3)			Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./дм3)			Массовая концентрация марганца (0,1 мг./дм3)			ОМЧ (не более 50)	ОКБ (-)	E.coli (-)	Энтерококки (-)
		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				
07.02.2023	ПУХВ -1	8,60	2,60	0,52	0,43	0,09	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,066	0,016	0,050	0	0	0	0
07.02.2023	ПУХВ-2	8,50	2,60	5,90	0,40	0,08	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,063	0,016	0,047	0	0	0	0
07.02.2023	МОУ "СОШ №2"	9,10	2,70	6,40	0,66	0,13	0,5	1	1	1	0,100		0,10	0,097	0,024	0,073	0	0	0	0
07.02.2023	МОУ "СОШ №3"	9,40	2,80	6,60	0,40	0,08	0,3	1	1	1	0,177	0,037	0,14	0,085	0,021	0,064	2	0	0	0
07.02.2023	МОУ "СОШ №7",ул. Солнечная, д. 1, корп. А	8,90	2,70	6,20	0,54	0,11	0,4	1	1	1	0,121	0,025	0,10	0,082	0,021	0,061	2	0	0	0
07.02.2023	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	9,20	2,80	6,40	0,60	0,120	0,5	1	1	1	0,122	0,026	0,10	0,085	0,021	0,064	0	0	0	0
07.02.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	9,50	2,80	6,70	0,31	0,06	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,075	0,019	0,056	0	0	0	0
07.02.2023	В/К по ул.Уборевича, 23	8,80	2,60	6,20	0,34	0,07	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,068	0,017	0,051	0	0	0	0
				0,00			0,0						0,00			0,000				
13.02.2023	ПУХВ -1	7,30	2,20	5,10	0,29	0,06	0,2	0	1	1	0,100		0,10	0,050		0,050	1	0	0	0
13.02.2023	ПУХВ-2	8,20	2,50	5,70	0,29	0,06	0,2	1	1	1	0,100		0,10	0,050		0,050	0	0	0	0
13.02.2023	МОУ "СОШ №2"	7,90	2,40	5,50	0,29	0,06	0,2	1	1	1	0,100		0,10	0,050		0,050	0	0	0	0
13.02.2023	МОУ "СОШ №3"	7,70	2,30	5,40	0,23	0,05	0,2	0	1	1	0,186	0,039	0,15	0,050		0,050	0	0	0	0
13.02.2023	МОУ "СОШ №7",ул. Солнечная, д. 1, корп. А	9,00	2,70	6,30	0,34	0,07	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,050		0,050	1	0	0	0
13.02.2023	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	8,20	2,50	5,70	0,29	0,06	0,2	1	1	1	0,126	0,026	0,10	0,050		0,050	0	0	0	0
13.02.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	7,60	2,30	5,30	0,23	0,05	0,2	0	1	1	0,100		0,10	0,050		0,050	0	0	0	0
13.02.2023	В/К по ул.Уборевича, 23	8,60	2,60	6,00	0,34	0,07	0,3	0	1	1	0,100		0,10	0,050		0,050	0	0	0	0
				0,00			0,0						0,00			0,000				
20.02.2023	ПУХВ -1			0,00			0,0						0,00			0,000				
20.02.2023	ПУХВ-2	8,70	2,60	6,10	0,40	0,08	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,054	0,014	0,040	0	0	0	0
20.02.2023	МОУ "СОШ №2"	9,00	2,70	6,30	0,40	0,08	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,053	0,013	0,040	0	0	0	0
20.02.2023	МОУ "СОШ №3"	8,80	2,60	6,20	0,29	0,06	0,2	1	1	1	0,100		0,10	0,070	0,018	0,052	0	0	0	0
20.02.2023	МОУ "СОШ №7",ул. Солнечная, д. 1, корп. А	8,00	2,40	5,60	0,34	0,07	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,060	0,015	0,045	0	0	0	0
20.02.2023	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	8,60	2,60	6,00	0,40	0,08	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,071	0,018	0,053	0	0	0	0
20.02.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	9,00	2,70	6,30	0,29	0,06	0,2	1	1	1	0,100		0,10	0,085	0,021	0,064	0	0	0	0
20.02.2023	В/К по ул.Уборевича, 23	8,20	2,50	5,70	0,34	0,07	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,050		0,050	0	0	0	0
				0,00			0,0						0,00			0,000				
27.02.2023	ПУХВ -1	8,60	2,60	6,00	0,40	0,08	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,050		0,050	0	0	0	0
27.02.2023	ПУХВ-2	8,00	2,40	5,60	0,29	0,06	0,2	1	1	1	0,100		0,10	0,050		0,050	0	0	0	0
27.02.2023	МОУ "СОШ №2"	8,30	2,50	5,80	0,40	0,08	0,3	1	1	1	0,117	0,024	0,09	0,073	0,018	0,055	0	0	0	0
27.02.2023	МОУ "СОШ №3"	9,00	2,70	6,30	0,29	0,06	0,2	1	1	1	0,370	0,080	0,29	0,074	0,018	0,056	0	0	0	0
27.02.2023	МОУ "СОШ №7",ул. Солнечная, д. 1, корп. А	8,30	2,50	5,80	0,34	0,07	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,065	0,016	0,049	0	0	0	0
27.02.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	9,00	2,70	6,30	0,40	0,08	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,050		0,050	0	0	0	0
27.02.2023	В/К по ул.Уборевича, 23	8,70	2,60	6,10	0,34	0,07	0,3	1	1	1	0,100		0,10	0,050		0,050	0	0	0	0
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,5						0,00			0,000				

ВОДОРОВОДНАЯ ВОДА ХОЛОДНАЯ

Дата отбора	Точка отбора	Санитарно-химические показатели																Бактериологические показатели			
		Цветность (20 град.)			Мутность по каолину (1,5 мг./дм3)			Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./дм3)			Массовая концентрация марганца (0,1 мг./дм3)			ОМЧ (не более 50)	ОКБ	ТКБ	ТКБ
		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
				0,00			0,0						0,00			0,000				
	Максимальное значение	9,5	2,800	6,700	0,66	0,130	0,530	1	1	1	0,37	0,080	0,290	0,0967	0,024	0,073	2	0	0	0
	Минимальное значение	7,3	2,20	5,10	0,23	0,05	0,180	0	1	1	0,1	0,024	0,076	0,05	0,013	0,037	0	0	0	0
	Среднее значение	8,56	2,57	5,98	0,3633	0,07	0,29	0,86667	1	1	0,1173	0,037	0,081	0,06252	0,018	0,045	0,2	0	0	0
	Количество нестандартных проб х/в	0		0	0		0	0	0	0	1,00		0	0		0	0	0	0	0
	Общее количество проб х/в хим	33								Общее количество проб х/в бак							32			

Отчёт подготовила

Инженер по охране окружающей среды (эколог) АО "Сети" М.Н.Паламодова

Мониторинг химических и микробиологических показателей холодной и горячей воды в распределительной сети г.Новодвинска

АО "Сети"

февраль 2023 г.

I (квартал)

Дата отбора	Точка отбора	ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ ГОРЯЧАЯ																													
		Санитарно-химические показатели																							Неорганические вещества			Бактериологические показатели				
		Цветность (20 град.)			Мутность по каолину (1,5 мг./дм3)			Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./дм3)			Температура	PH (6,0-9,0)			Массовая концентрация сульфидов (сульфид-ионов) (0,003 мг./дм3)			Массовая концентрация марганца (0,1 мг./дм3)			Растворенный кислород (не более 20 мкг/дм3)			ОМЧ (не более 50)	ОКБ (-)	E.coli (+)	Энтерококки (-)	ССК (-)
		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				Значение	Погрешность	С учётом погрешности		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности					
07.02.2023	ТНС-1	8,6	2,60	6	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	65,34	8,61	0,1	8,5	0,002	0	0,002	0,065	0,016	0,049			0,000	0	0	0	0	0
07.02.2023	ТНС-2	8,9	2,70	6,2	0,37	0,07	0,3		1	1	0,1		0,1	63,82	8,70	0,1	8,6	0,002	0	0,002	0,064	0,016	0,048			0,000	0	0	0	0	0
07.02.2023	ТНС-3	8,7	2,60	6,1	0,37	0,07	0,3		1	1	0,1		0,1	66,12	8,60	0,1	8,5	0,002	0	0,002	0,074	0,019	0,055			0,000	0	0	0	0	0
07.02.2023	ТНС-4	8,9	2,70	6,2	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	64,18	8,57	0,1	8,47	0,002	0	0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
07.02.2023	МОУ "СОШ № 2"	8,7	2,60	6,1	0,37	0,07	0,3		1	1	0,1		0,1	61,80	8,63	0,1	8,53	0,002	0	0,002	0,084	0,021	0,063			0,000	0	0	0	0	0
07.02.2023	МОУ "СОШ № 3"	8,6	2,60	6	0,43	0,09	0,34		1	1	0,1		0,1	62,18	8,67	0,1	8,57	0,002	0	0,002	0,088	0,022	0,066			0,000	0	0	0	0	0
07.02.2023	МОУ "СОШ № 7", Солнечная,1,к.А	8,9	2,70	6,2	0,4	0,08	0,32		1	1	0,1		0,1	66,41	8,70	0,1	8,6	0,002	0	0,002	0,084	0,021	0,063			0,000	0	0	0	0	0
07.02.2023	МОУ "СОШ № 7", Космонавтов, д.5	9,0	2,70	6,3	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	61,88	8,55	0,1	8,45	0,002	0	0,002	0,062	0,016	0,046			0,000	0	0	0	0	0
07.02.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	9,0	2,70	6,3	0,31	0,06	0,25		1	1	0,1		0,1	64,20	8,59	0,1	8,49	0,002	0	0,002	0,084	0,021	0,063			0,000	0	0	0	0	0
13.02.2023	ТНС-1	7,8	2,30	5,5	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	62,54	8,39	0,1	8,29	0,002	0	0,002	0,05		0,05	0,470		0,470	0	0	0	0	0
13.02.2023	ТНС-2	7,9	2,40	5,5	0,23	0,05	0,18		1	1	0,1		0,1	60,31	8,41	0,1	8,31	0,002	0	0,002	0,05		0,05	0,520		0,520	0	0	0	0	0
13.02.2023	ТНС-3	8,4	2,50	5,9	0,23	0,05	0,18		1	1	0,1		0,1	61,81	8,47	0,1	8,37	0,002	0	0,002	0,05		0,05	0,520		0,520	0	0	0	0	0
13.02.2023	ТНС-4	7,4	2,20	5,2	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	64,96	8,52	0,1	8,42	0,002	0	0,002	0,05		0,05	0,470		0,470	0	0	0	0	0
13.02.2023	МОУ "СОШ № 2"	8,2	2,50	5,7	0,23	0,05	0,18		1	1	0,1		0,1	52,19	8,46	0,1	8,36	0,002	0	0,002	0,05		0,05			0,000	1	0	0	0	0
13.02.2023	МОУ "СОШ № 3"	8,6	2,60	6	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	57,68	8,37	0,1	8,27	0,002	0	0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
13.02.2023	МОУ "СОШ № 7", Солнечная,1,к.А	7,8	2,30	5,5	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	61,13	8,52	0,1	8,42	0,002	0	0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
13.02.2023	МОУ "СОШ № 7", Космонавтов, д.5	8,9	2,70	6,2	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	58,37	8,49	0,1	8,39	0,002	0	0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
13.02.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	7,8	2,30	5,5	0,23	0,05	0,18		1	1	0,1		0,1	57,42	8,56	0,1	8,46	0,002	0	0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
20.02.2023	ТНС-1	9,3	2,80	6,5	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	86,37	8,46	0,1	8,36	0,002	0	0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
20.02.2023	ТНС-2	8,5	2,60	5,9	0,4	0,08	0,32		1	1	0,1		0,1	87,55	8,52	0,1	8,42	0,002	0	0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
20.02.2023	ТНС-3	8,2	2,50	5,7	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	89,97	8,42	0,1	8,32	0,002	0	0,002	0,077	0,019	0,058			0,000	0	0	0	0	0
20.02.2023	ТНС-4	8,7	2,60	6,1	0,4	0,08	0,32		1	1	0,1		0,1	87,10	8,12	0,1	8,02	0,002	0	0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
20.02.2023	МОУ "СОШ № 2"	8,9	2,70	6,2	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	81,90	8,32	0,1	8,22	0,002	0	0,002	0,064	0,016	0,048			0,000	0	0	0	0	0
20.02.2023	МОУ "СОШ № 3"	7,8	2,30	5,5	0,4	0,08	0,32		1	1	0,1		0,1	73,82	8,43	0,1	8,33	0,002	0	0,002	0,078	0,02	0,058			0,000	0	0	0	0	0
20.02.2023	МОУ "СОШ № 7", Солнечная,1,к.А	9,1	2,70	6,4	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	82,43	8,53	0,1	8,43	0,002	0	0,002	0,056	0,014	0,042			0,000	0	0	0	0	0
20.02.2023	МОУ "СОШ № 7", Космонавтов, д.5	8,9	2,70	6,2	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	83,11	8,63	0,1	8,5	0,002	0	0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
20.02.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	8,4	2,50	5,9	0,4	0,08	0,32		1	1	0,1		0,1	86,93	8,53	0,1	8,43	0,002	0	0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
27.02.2023	ТНС-1	9,0	2,70	6,3	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	85,61	8,46	0,1	8,36	0,002	0	0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
27.02.2023	ТНС-2	9,1	2,70	6,4	0,4	0,08	0,32		1	1	0,1		0,1	89,45	8,53	0,1	8,43	0,002		0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
27.02.2023	МОУ "СОШ № 7", Солнечная,1,к.А	8,0	2,40	5,6	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	54,13	8,32	0,1	8,22	0,002	0	0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
				0			0						0				0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0		0,000	0,000					

ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ ГОРЯЧАЯ

Дата отбора	Точка отбора	Санитарно-химические показатели																						Неорганические вещества			Бактериологические показатели				
		Цветность (20 град.)			Мутность по каолину (1,5 мг./дм3)			Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./дм3)			Температура	РН (6,0-9,0)			Массовая концентрация сульфидов (сульфид-ионов) (0,003 мг./дм3)			Массовая концентрация марганца (0,1 мг./дм3)			Растворенный кислород (не более 20 мкг/дм3)			ОМЧ (не более 50)	ОКБ	ТКБ	ССК	ССК
		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				Значение	Погрешность	С учётом погрешности		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0			0						0				0			0			0			0			0,000					
				0		0	0					0	0				0			0			0			0			0,000					
	Максимальное значение	9,3	2,80	6,50	0,43	0,09	0,34	0	1	1	0,1	0	0,1	89,97	8,7	0,1	8,6	0,002	0	0,002	0,088	0,022	0,066	0,52	0	0,52	1	0	0	0	0
	Минимальное значение	7,4	2,20	5,20	0,23	0	0,23	0	1	1	0,1	0	0,1	52,19	8,12	0,1	8,02	0,002	0	0,002	0,05	0,014	0,036	0,47	0	0,47	0	0	0	0	0
	Среднее значение	8,5333	2,56	5,97	0,331	0,0652	0,266		1	1	0,1	0	0,1	70,02	8,50267	0,1	8,40267	0,002		0,002	0,0593	0,0184	0,040917	0,495	0	0,495	0,03333	0	0	0	0
	К-во нестандартных проб г/в	0,0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	Общее к-во проб г/в хим	33,0													Общее к-во проб г/в бак												32				

Отчёт подготовила
Инженер по охране окружающей среды (эколог) АО "Сети"

М.Н.Паламодова

Мониторинг химических и микробиологических показателей холодной и горячей воды в распределительной сети г.Новодвинска

АО "Сети"

март 2022 г.

I (квартал)

Дата отбора	Точка отбора	ВОДОРОВОДНАЯ ВОДА ХОЛОДНАЯ																		
		Санитарно-химические показатели															Бактериологические показатели			
		Цветность (20 град.)			Мутность по каолину (1,5 мг./дм3)			Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./дм3)			Массовая концентрация марганца (0,1 мг./дм3)			ОМЧ (не более 50)	ОКБ (-)	E.coli (-)	Энтерококки (-)
		Значение	Погрешность	С учётом поргешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				
09.03.2023	ПУХВ -1	8,40	2,500	5,900	0,340	0,070	0,270	1	1	1	0,100		0,100	0,106	0,027	0,079	0	0	0	0
09.03.2023	ПУХВ-2	8,60	2,600	6,000	0,460	0,090	0,370	1	1	0	0,100		0,100	0,106	0,027	0,079	0	0	0	0
09.03.2023	МОУ "СОШ №2"	8,20	2,400	5,800	0,290	0,060	0,230	0	0	1	0,100		0,100	0,103	0,026	0,077	0	0	0	0
09.03.2023	МОУ "СОШ №3"	8,40	2,500	5,900	0,340	0,070	0,270	0	0	0	0,100		0,100	0,104	0,026	0,078	0	0	0	0
09.03.2023	МОУ "СОШ №7",ул. Солнечная, д. 1, корп. А	9,00	2,700	6,300	0,400	0,080	0,320	1	1	1	0,157	0,033	0,124	0,105	0,026	0,079	0	0	0	0
09.03.2023	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	8,80	2,600	6,200	0,290	0,060	0,230	1	1	1	0,100		0,100	0,101	0,025	0,076	0	0	0	0
09.03.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	9,00	2,700	6,300	0,340	0,070	0,270	1	1	1	0,100		0,100	0,110	0,028	0,082	0	0	0	0
09.03.2023	В/К по ул.Уборевича, 23	8,40	2,500	5,900	0,400	0,080	0,320	1	1	1	0,100		0,100	0,105	0,026	0,079	0	0	0	0
				0,000			0,000						0,000			0,000				
13.03.2023	ПУХВ -1	8,50	2,600	5,900	0,290	0,060	0,230	0	1	1	0,100		0,100	0,090	0,022	0,068	0	0	0	0
13.03.2023	ПУХВ-2	7,30	2,200	5,100	0,230	0,050	0,180	1	1	1	0,100		0,100	0,108	0,027	0,081	0	0	0	0
13.03.2023	МОУ "СОШ №2"	8,60	2,600	6,000	0,340	0,070	0,270	1	1	1	0,106	0,022	0,084	0,071	0,018	0,053	1	0	0	0
13.03.2023	МОУ "СОШ №3"	8,00	2,400	5,600	0,290	0,060	0,230	0	1	1	0,179	0,038	0,141	0,100	0,025	0,075	0	0	0	0
13.03.2023	МОУ "СОШ №7",ул. Солнечная, д. 1, корп. А	8,70	2,600	6,100	0,290	0,060	0,230	0	1	1	0,100		0,100	0,092	0,023	0,069	0	0	0	0
13.03.2023	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	8,40	2,500	5,900	0,230	0,050	0,180	0	0	1	0,100		0,100	0,105	0,026	0,079	0	0	0	0
13.03.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	8,00	2,400	5,600	0,230	0,050	0,180	1	1	1	0,100		0,100	0,063	0,016	0,047	0	0	0	0
13.03.2023	В/К по ул.Уборевича, 23	8,90	2,700	6,200	0,230	0,050	0,180	1	1	1	0,100		0,100	0,081	0,020	0,061	0	0	0	0
				0,000			0,000						0,000			0,000				
20.03.2023	ПУХВ -1	8,40	2,500	5,900	0,340	0,070	0,270	1	1	1	0,100		0,100	0,088	0,022	0,066	0	0	0	0
20.03.2023	ПУХВ-2	8,20	2,500	5,700	0,400	0,080	0,320	1	1	1	0,100		0,100	0,076	0,019	0,057	0	0	0	0
20.03.2023	МОУ "СОШ №2"	7,90	2,100	5,800	0,340	0,070	0,270	1	1	1	0,104	0,022	0,082	0,083	0,021	0,062	0	0	0	0
20.03.2023	МОУ "СОШ №3"	8,70	2,600	6,100	0,400	0,080	0,320	1	1	1	0,290	0,060	0,230	0,109	0,027	0,082	0	0	0	0
20.03.2023	МОУ "СОШ №7",ул. Солнечная, д. 1, корп. А	8,60	2,600	6,000	0,290	0,060	0,230	1	1	1	0,100		0,100	0,078	0,020	0,058	0	0	0	0
20.03.2023	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	8,20	2,500	5,700	0,400	0,080	0,320	1	1	1	0,100		0,100	0,096	0,024	0,072	0	0	0	0
20.03.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	8,90	2,700	6,200	0,340	0,070	0,270	1	1	1	0,100		0,100	0,102	0,026	0,076	0	0	0	0
20.03.2023	В/К по ул.Уборевича, 23	8,80	2,600	6,200	0,290	0,060	0,230	1	1	1	0,100		0,100	0,097	0,024	0,073	0	0	0	0
				0,000			0,000						0,000			0,000				
27.03.2023	ПУХВ-1	8,10	2,400	5,700	0,370	0,070	0,300	1	1	1	0,100		0,100	0,059	0,015	0,044	0	0	0	0
27.03.2023	ПУХВ-2	8,00	2,000	6,000	0,340	0,070	0,270	1	1	1	0,100		0,100	0,056	0,014	0,042	0	0	0	0
27.03.2023	МОУ "СОШ №2"	8,70	2,600	6,100	1,090	0,220	0,870	1	1	1	0,144	0,030	0,114	0,050	0,013	0,037	0	0	0	0
27.03.2023	МОУ "СОШ №3"	8,80	2,600	6,200	0,940	0,190	0,750	1	1	1	0,320	0,070	0,250	0,055	0,014	0,041	0	0	0	0
27.03.2023	МОУ "СОШ №7",ул. Солнечная, д. 1, корп. А	8,90	2,700	6,200	1,320	0,260	1,060	1	1	1	0,340	0,070	0,270	0,079	0,020	0,059	0	0	0	0
27.03.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	8,20	2,500	5,700	0,770	0,150	0,620	1	1	1	0,100		0,100	0,050		0,050	0	0	0	0
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				

ВОДОРОВОДНАЯ ВОДА ХОЛОДНАЯ

Дата отбора	Точка отбора	Санитарно-химические показатели															Бактериологические показатели			
		Цветность (20 град.)			Мутность по каолину (1,5 мг./дм3)			Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./дм3)			Массовая концентрация марганца (0,1 мг./дм3)			ОМЧ (не более 50)	ОКБ	ТКБ	ТКБ
		Значение	Погрешность	С учётом поргешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				
				0,000			0,000						0,032			0,000				
				0,000			0,000						0,032			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
				0,000			0,000						0,000			0,000				
	Максимальное значение	9,00	2,700	6,300	1,32	0,260	1,060	1	1	1	0,34	0,070	0,270	0,11	0,028	0,082	1	0	0	0
	Минимальное значение	7,30	2,00	5,30	0,23	0,05	0,180	0	0	0	0,1	0,022	0,078	0,05	0,013	0,037	0	0	0	0
	Среднее значение	8,45	2,51	5,94	0,42067	0,09	0,34	0,8	1	1	0,128	0,043	0,085	0,0876	0,022	0,065	0,0333	0	0	0
	Количество нестандартных проб х/в	0		0	0		0	0	0	0	2		0	12		0	0	0	0	0
	Общее количество проб х/в хим	33								Общее количество проб х/в бак							32			

Отчёт подготовила

Инженер по охране окружающей среды (эколог) АО "Сети" М.Н.Паламодова

Мониторинг химических и микробиологических показателей холодной и горячей воды в распределительной сети г.Новодвинска

АО "Сети"

март 2022 г.

I (квартал)

ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ ГОРЯЧАЯ

Дата отбора	Точка отбора	Санитарно-химические показатели																						Неорганические вещества			Бактериологические показатели				
		Цветность (20 град.)			Мутность по каолину (1,5 мг./дм3)			Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./дм3)			Температура	PH (6,0-9,0)			Массовая концентрация сульфидов (сульфид-ионов) (0,003 мг./дм3)			Массовая концентрация марганца (0,1 мг./дм3)			Растворенный кислород (не более 20 мкг/дм3)			ОМЧ (не более 50)	ОКБ (-)	E.coli (-)	Энтерококки (-)	ССК (-)
		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				Значение	Погрешность	С учётом погрешности		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности					
09.03.2023	ТНС-1	8,6	2,6	6,0	0,4	0,08	0,32		1	1	0,1		0,1	71,23	8,54	0,1	8,44	0,002		0,002	0,085	0,021	0,064			0,000	0	0	0	0	0
09.03.2023	ТНС-2	9,0	2,7	6,3	0,34	0,07	0,27		0	0	0,1		0,1	71,15	8,73	0,1	8,63	0,002		0,002	0,083	0,021	0,062			0,000	0	0	0	0	0
09.03.2023	ТНС-3	7,9	2,4	5,5	0,29	0,06	0,23		0	1	0,1		0,1	71,10	8,63	0,1	8,53	0,002		0,002	0,074	0,019	0,055			0,000	0	0	0	0	0
09.03.2023	ТНС-4	8,4	2,5	5,9	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	70,98	8,60	0,1	8,5	0,002		0,002	0,064	0,016	0,048			0,000	0	0	0	0	0
09.03.2023	МОУ "СОШ №2"	8,2	2,5	5,7	0,4	0,08	0,32		1	1	0,1		0,1	70,32	8,14	0,1	8,04	0,002		0,002	0,083	0,021	0,062			0,000	0	0	0	0	0
09.03.2023	МОУ "СОШ №3"	8,4	2,5	5,9	0,34	0,07	0,27		1	0	0,1		0,1	71,33	8,43	0,1	8,33	0,002		0,002	0,105	0,026	0,079			0,000	0	0	0	0	0
09.03.2023	МОУ "СОШ №7",ул. Солнечная, д. 1, корп. А	8,6	2,6	6,0	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	69,98	8,54	0,1	8,44	0,002		0,002	0,091	0,023	0,068			0,000	0	0	0	0	0
09.03.2023	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	8,4	2,5	5,9	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	70,93	8,40	0,1	8,3	0,002		0,002	0,084	0,021	0,063			0,000	0	0	0	0	0
09.03.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	8,8	2,6	6,2	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	71,03	8,40	0,1	8,3	0,002		0,002	0,089	0,022	0,067			0,000	0	0	0	0	0
13.03.2023	ТНС-1	8,7	2,6	6,1	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	61,37	8,39	0,1	8,29	0,002		0,002	0,084	0,021	0,063	0,620		0,620	0	0	0	0	0
13.03.2023	ТНС-2	8,2	2,5	5,7	0,23	0,05	0,18		1	1	0,1		0,1	67,93	8,42	0,1	8,32	0,002		0,002	0,083	0,021	0,062	0,640		0,640	0	0	0	0	0
13.03.2023	ТНС-3	8,6	2,6	6,0	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	66,82	8,26	0,1	8,16	0,002		0,002	0,094	0,024	0,07	0,580		0,580	0	0	0	0	0
13.03.2023	ТНС-4	9	2,7	6,3	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	59,48	8,19	0,1	8,09	0,002		0,002	0,082	0,021	0,061	0,540		0,540	0	0	0	0	0
13.03.2023	МОУ "СОШ №2"	8,8	2,6	6,2	0,23	0,05	0,18		1	1	0,1		0,1	58,68	8,32	0,1	8,22	0,002		0,002	0,084	0,021	0,063			0,000	0	0	0	0	0
13.03.2023	МОУ "СОШ №3"	8,4	2,5	5,9	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	55,78	8,28	0,1	8,18	0,002		0,002	0,093	0,023	0,07			0,000	0	0	0	0	0
13.03.2023	МОУ "СОШ №7",ул. Солнечная, д. 1, корп. А	8,2	2,5	5,7	0,23	0,05	0,18		1	1	0,1		0,1	62,71	8,41	0,1	8,31	0,002		0,002	0,086	0,022	0,064			0,000	0	0	0	0	0
13.03.2023	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	8,4	2,5	5,9	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	53,91	8,26	0,1	8,16	0,002		0,002	0,066	0,017	0,049			0,000	0	0	0	0	0
13.03.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	9,3	2,8	6,5	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	55,94	8,19	0,1	8,09	0,002		0,002	0,088	0,022	0,066			0,000	0	0	0	0	0
20.03.2023	ТНС-1	8,5	2,6	5,9	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	66,19	8,52	0,1	8,42	0,002		0,002	0,075	0,019	0,056			0,000	0	0	0	0	0
20.03.2023	ТНС-2	9,3	2,8	6,5	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	69,17	8,57	0,1	8,47	0,002		0,002	0,074	0,019	0,055			0,000	0	0	0	0	0
20.03.2023	ТНС-3	8,7	2,6	6,1	0,4	0,08	0,32		1	1	0,1		0,1	75,91	8,35	0,1	8,25	0,002		0,002	0,064	0,016	0,048			0,000	0	0	0	0	0
20.03.2023	ТНС-4	8,2	2,5	5,7	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	71,19	8,47	0,1	8,37	0,002		0,002	0,063	0,016	0,047			0,000	0	0	0	0	0
20.03.2023	МОУ "СОШ №2"	8,4	2,5	5,9	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	62,19	8,32	0,1	8,22	0,002		0,002	0,088	0,022	0,066			0,000	0	0	0	0	0
20.03.2023	МОУ "СОШ №3"	8,5	2,6	5,9	0,4	0,08	0,32		1	1	0,1		0,1	63,72	8,54	0,1	8,44	0,002		0,002	0,08	0,02	0,06			0,000	0	0	0	0	0
20.03.2023	МОУ "СОШ №7",ул. Солнечная, д. 1, корп. А	7,8	2,3	5,5	0,29	0,06	0,23		1	1	0,1		0,1	64,20	8,33	0,1	8,23	0,002		0,002	0,084	0,021	0,063			0,000	0	0	0	0	0
20.03.2023	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	8,7	2,6	6,1	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	67,11	8,29	0,1	8,19	0,002		0,002	0,082	0,021	0,061			0,000	0	0	0	0	0
20.03.2023	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	8,2	2,5	5,7	0,4	0,08	0,32		1	1	0,1		0,1	63,07	8,24	0,1	8,14	0,002		0,002	0,084	0,021	0,063			0,000	0	0	0	0	0
27.03.2023	ТНС-1	8,9	2,7	6,2	0,43	0,09	0,34		1	1	0,1		0,1	66,25	8,69	0,1	8,59	0,002		0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
27.03.2023	ТНС-2	8,9	2,7	6,2	0,4	0,08	0,32		1	1	0,1		0,1	62,808,	0,10		0,1	0,002		0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
27.03.2023	МОУ "СОШ № 7", ул. Солнечная, д. 1,корп.А	8,6	2,6	6,0	0,34	0,07	0,27		1	1	0,1		0,1	53,40	8,54	0,1	8,44	0,002		0,002	0,05		0,05			0,000	0	0	0	0	0
				0,0			0						0				0			0			0			0,000					
				0,0			0						0				0			0			0			0,000					
				0,0			0						0				0			0			0			0,000					
				0,0			0						0				0			0			0			0,000					
				0,0			0						0				0			0						0,000					
				0,0			0						0				0			0			0			0,000					
				0,0			0						0				0			0			0			0,000					
				0,0			0						0				0			0			0			0,000					

ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ ГОРЯЧАЯ

Дата отбора	Точка отбора	Санитарно-химические показатели																						Неорганические вещества			Бактериологические показатели				
		Цветность (20 град.)			Мутность по каолину (1,5 мг./дм3)			Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./дм3)			Температура	РН (6,0-9,0)			Массовая концентрация сульфидов (сульфид-ионов) (0,003 мг./дм3)			Массовая концентрация марганца (0,1 мг./дм3)			Растворенный кислород (не более 20 мкг/дм3)			ОМЧ (не более 50)	ОКБ	ТКБ	ССК	ССК
		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				Значение	Погрешность	С учётом погрешности		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности					
				0,0			0						0				0			0			0			0,000						
				0,0			0						0				0			0			0			0,000						
				0,0			0						0				0			0			0			0,000						
				0,0			0						0				0			0			0			0,000						
				0,0			0						0				0			0			0			0,000						
				0,0			0						0				0			0			0			0,000						
				0,0			0						0				0			0			0			0,000						
				0,0			0						0				0			0			0			0,000						
				0,0			0						0				0			0			0			0,000						
				0			0						0				0			0			0			0,000						
				0			0						0				0			0			0			0,000						
				0			0						0				0			0			0			0,000						
				0		0	0					0	0				0			0			0			0		0,000	0,000					
	Максимальное значение	9,3	2,80	6,50	0,43	0,09	0,34	0	1	1	0,1	0	0,1	75,91	8,73	0,1	8,63	0,002	0	0,002	0,105	0,026	0,079	0,64	0	0,64	0	0	0	0	0
	Минимальное значение	7,8	2,30	5,50	0,23	0	0,23	0	0	0	0,1	0	0,1	53,40	0,1	0,1	0	0,002	0	0,002	0,05	0,016	0,034	0,54	0	0,54	0	0	0	0	0
	Среднее значение	8,5533	2,57	5,98	0,327	0,0652	0,262		0,93333	0,933333	0,1	0	0,1	65,62	8,13633	0,1	8,036333	0,002		0,002	0,07873	0,02063	0,058104	0,595	0	0,595	0	0	0	0	0
	К-во нестандартных проб г/в	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0	1		0	0		0	0	0	0	0	0
	Общее к-во проб г/в хим	33													Общее к-во проб г/в бак												32				

Отчёт подготовила
Инженер по охране окружающей среды (эколог) АО "Сети"

М.Н.Паламодова