

**Заключение о результатах общественных обсуждений
в форме общественных слушаний (в режиме видеоконференцсвязи)
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду
в результате реализации мероприятия «Реконструкция объединенной секции № 1-2
шлакозолоотвала ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК»**

22 ноября 2021 года

г. Новодвинск

Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях:

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду в результате реализации мероприятия «Реконструкция объединенной секции № 1-2 шлакозолоотвала ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК».

Дата и место проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний:

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний в режиме видеоконференцсвязи (далее — ВКС) Cisco Webex (ссылка: <https://appm-jsc.webex.com/appm-jsc/j.php?MTID=m04ed2547111de8dc01bca5f70bc7edfc>) проведены 22 ноября 2021 года с 17:00 до 17:15 часов.

Сведения о количестве участников общественных обсуждений в форме общественных слушаний:

Регистрация участников общественных слушаний осуществлялась в период с 27.10.2021 по 17.11.2021 на основании поступивших в администрацию муниципального образования «Город Новодвинск» по почте или электронно по адресу: 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Фронтových бригад, д. 6, корп. 1 (отдел инфраструктурного развития), e-mail: m.zaytseva@novadmin.ru, письменных уведомлений о желании зарегистрироваться в качестве участника общественных слушаний.

Уведомления не поступали.

Реквизиты протокола общественных слушаний:

Протокол от 22.11.2021.

Информация об обсуждении вопроса на общественных обсуждениях в форме общественных слушаний:

1. Общественные слушания открыл Расторгуев Игорь Анатольевич, председатель комиссии:

- огласил тему общественных слушаний, представил инициаторов их проведения;
- сообщил, что общественные слушания назначены и проводятся в соответствии с постановлением главы городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» от 25.10.2021 № 28 «О назначении общественных слушаний»;

- огласил состав комиссии по организации общественных обсуждений;
- сообщил, что порядок регистрации участников общественных слушаний организационной комиссией соблюден, препятствий для проведения общественных слушаний не имеется;

- довел до участников общественных слушаний в режиме ВКС регламент общественных слушаний;

- сообщил, что на общественных слушаниях выступит Пахомов Виктор Леонидович, начальник управления по развитию производства АО «Архангельский ЦБК», с докладом по вопросу, для обсуждения которого назначены общественные слушания.

2.С докладом «Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду проекта «Реконструкция объединенной секции № 1-2 шлакозолоотвала ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК» выступил Пахомов Виктор Леонидович, сообщив присутствующим:

- о месте расположения объекта;
- о причине необходимости реализации проекта;
- о целях и графике реализации проекта;
- о проведенных в ходе разработки проекта изысканиях;
- о проведенной оценке альтернативных вариантов;
- о возможном влиянии на окружающую среду в период строительства и эксплуатации объекта;
- о предусмотренных мерах по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия в период реконструкции и эксплуатации объединенной секции № 1-2, предусматривающих комплекс технических, технологических и организационных мероприятий;
- о предусмотренных программах мониторинга состояния окружающей среды и послепроектного анализа;
- о результатах оценки воздействия на компоненты окружающей среды в период проведения работ и эксплуатации объекта, показывающих, что воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву является допустимым.

Расторгуев Игорь Анатольевич, председатель комиссии сообщил, что доклад заслушан и предложил перейти к вопросам к докладчику Пахомову Виктору Леонидовичу:

1.Какой предусматривается противофильтрационный экран? (Расторгуев И.А.)

Предусматривается естественный противофильтрационный экран из глинистых грунтов, толщина которых по результатам проведенных изысканий составляет от 20-ти до 30-ти метров при отсутствии на глубине до 30-ти метров водоносных горизонтов. (Пахомов В.Л.)

2.Куда планируется переместить существующие золошлаковые отходы, размещенные в объединенной секции № 1-2? (Зайцева М.Л.)

Обезвоженная золошлаковая смесь планируется к использованию в качестве строительного материала по ТУ 23.99.19-049-00279195-2017 «Золошлаковая смесь от сжигания углей АО «Архангельский ЦБК» при реконструкции секции № 3, а также при реализации технических решений по реконструкции объединенной секции № 1-2 (Пахомов В.Л.)

3.Куда будут направляться образующиеся золошлаковые отходы в период реконструкции объединенной секции № 1-2? (Кузнецова Н.Б.)

В настоящее время объединенная секция № 1-2 заполнена и не эксплуатируется, используется секция № 4, которая будет использоваться и на период реконструкции объединенной секции № 1-2. (Пахомов В.Л.)

4.Будет ли при реконструкции объединенной секции № 1-2 увеличение высоты дамбы? (Расторгуев И.А.)

Нет. (Пахомов В.Л.)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений в форме общественных слушаний:

Замечания и предложения в отношении предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду проекта «Реконструкция объединенной секции № 1-2 шлакозолоотвала ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК» принимаются с 01.11.2021 по 12.12.2021 в письменной форме по почте или электронно:

-в адрес Заказчика: АО «Архангельский ЦБК», 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1, e-mail: Filippov.Sergey@apppm.ru;

-в адрес администрации муниципального образования «Город Новодвинск»: 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 6, корп. 1 (отдел инфраструктурного развития), e-mail: m.zaytseva@novadmin.ru.

Ознакомиться с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду проекта «Реконструкция объединенной секции № 1-2 шлакозолоотвала ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК» мог любой желающий.

На момент окончания общественных обсуждений в форме общественных слушаний замечания и предложения по объекту общественных обсуждений в адреса администрации муниципального образования «Город Новодвинск» и АО «Архангельский ЦБК» не поступали.

Рекомендации и выводы по результатам общественных обсуждений в форме общественных слушаний:

1. Признать общественные слушания состоявшимися.

Принято единогласно.

2. Принять заключение о результатах общественных слушаний.

Принято единогласно.

3. Признать отсутствие возражений в отношении предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду в результате реализации мероприятия «Реконструкция объединенной секции № 1-2 шлакозолоотвала ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК».

Принято единогласно.

Подписи членов комиссии по организации общественных обсуждений:

Начальник отдела инфраструктурного развития
управления инфраструктурного развития и жилищно-
коммунального хозяйства администрации
муниципального образования «Город Новодвинск» -
председатель комиссии

И.А. Расторгуев

Главный специалист отдела инфраструктурного
развития управления инфраструктурного развития и
жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования «Город Новодвинск» -
секретарь комиссии

М.Л. Зайцева